

**Saison 2013**

**Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance**

**ATTENTION : les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire  
se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction**

Bassins	Point de réf.	Relevé journalier	Valeur seuil d'été		
			Seuil d'alerte d'été	Seuil d'alerte renforcé d'été	Seuil de coupure d'été
<b>26/06/13</b>		<b>05-août-2013</b>			
1- Curé-Sèvre Niortaise -	PZ Forges	-5,47	-5,75	-6,35	-6,55
	SJ La Tiffardière	5934	2800 l/s		1200 l/s
2- Gères-Devisé	PZ Breuil La Réorte	-1,54	-6	-7,5	-9,1
3- Mignon	PZ Prissé La Charrière	-4,85	-6	-9	-11
	PZ Bourdet	-4,45	-3	-4,5	-5
	PZ St-Hilaire La Palud	-4,60	-4,5	-5,75	-6,4
	SJ La Tiffardière	5934	2800 l/s		1200 l/s
4- Boutonne	SJ Châtres	3023	800 l/s	600 l/s	470 l/s
5- Antenne-Rouzille	PZ Ballans	-18,44	-22,5	-24,5	-25
6- Seudre	SJ St-André de Lidon	146	170 l/s	80 l/s	30 l/s
7- Aume-Couture	PZ Aigre	-1,77	-2	-2,3	-2,4
	Moulin de Gouge	1018 le 31/07/13	125 l/s	100 l/s	70 l/s
8- Charente	SJ Pont de Beillant	29,20 le 01/08/2013	17 m3/s	13 m3/s	10 m3/s
	8- Canal de Bellevue	2,00 le 4/08/2013	2,0 m	1,95 m	1,90 m
9- Seugne	SJ La Lijardière	5112 le 01/08/2013	1500 l/s	750 l/s	525 l/s
10- Né	SJ Salles d'Angle	1409	450 l/s	325 l/s	225 l/s
11- Arnoult	PZ St-Agnant	-15,53	-17,25	-18	-18,5
	écoulement Rivollet	écoulement	absence d'écoulement		
12- Fleuves Côtiers de Gironde	PZ Mortagne s/Gironde	-10,94	-15,5	-16,5	-17,5
13- Lary - Palais	SJ Bors de Baigne				23 l/s
14- Dronne aval	SJ Bonnes	6,53	2,3 m3/s	2,1 m3/s	2 m3/s